

Zapytanie ofertowe - przedłużenie terminu

Dotyczy: zapytania ofertowego AO.26.1.2026-1775635068 na zakupu 50 sztuk czujników tlenku węgla i 50 sztuk czujników dymu.

W związku z otrzymaną prośbą o doprecyzowanie oraz potwierdzenie wymagań formalnych dotyczących czujników tlenku węgla i dymu, zmianie ulega Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 1 został zmieniony w punkcie dotyczącym zgodności z normami. Dopuszczamy możliwość złożenia oferty wyłącznie na czujniki certyfikowane, spełniające wymagania polskiej normy **PN-EN 50291-1:2018** dla domowych czujników tlenku węgla i oznaczonych **znakiem budowlanym B**.

Zmieniony został również zapis dotyczący okresy wymaganej gwarancji na urządzenia **z 5 lat na 10 lat**.

W związku z wprowadzonymi poprawkami przedłużeniu ulega termin złożenia ofert, który zostaje wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2026r do godziny 14:00.